ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,
тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bg
www.zlatitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 9 / 28.06.2024г.

В общинска администрация Златица е постъпило Заявление вх.№26-02-29/19.06.2024г. от “Аурубис България“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Пирдоп 2070,Софийска област, индустриална зона, ЕИК по Булстат 832046871. Със заявлението е поискано издаване на Разрешение за строеж за обект "Реконструкция и модификация на Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води – етапно строителство
Етап 1 - Съоръжения и сгради за пречистване на води и обезводняване на утайки
Етап 2 - Съоръжения и сгради за скородитно стъпало и индустриални утайки “ в ПИ №100 по одобрения кадастрален план на ЮНЙОН МИНИЕР ПИРДОП МЕД, понастоящем „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, землище на гр. Златица, Община Златица, Софийска област, ПИ с идентификатор 31044.27.32 по КК и КР на гр. Златица, част от бивш поземлен имот 100. Съгласно одобрен инвестиционен проект на 28.06.2024г. от гл. архитект на община Златица е издадено Разрешение за строеж № 12/28.06.2024г.

Със заявлението е поискано и предварително изпълнение на разрешението за строеж поради опасността, че от закъснение на изпълнението на горепосочения административен акт биха последвали значителни и трудно поправими щети както за Дружеството и държавния бюджет, така и за жителите на градовете Златица и Пирдоп.

РАЗПОРЕЖДАМ

предварително изпълнение на разрешението за строежа на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка защита на особено важни държавни и обществени интереси.

Мотиви:

Предпроектните проучвания за реконструкцията и модификацията на съществуващата пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ПСПОВ) са направени съвместно от Аурубис България АД и немската фирма EnviroChemie GmbH (ЕнвироХеми). Главната цел е намаляване на количествата на утайките, образувани от пречистването на отпадъчни води и газове от производствените процеси и респективно удължаване на периодът на експлоатация на съществуващото депо, където утайките се депонират и обезвреждат. Това ще се постигне посредством модифициране на процесите в съществуващата ПСПОВ с включване алтернативно решение за отстраняване на арсена под формата на скородит, при което ще намалеят количествата

отпадък за депониране при увеличено количество на третираните отпадъчни води.

С реализирането на проекта се цели:

• Пречистване на производствените отпадъчни води за постигане на съответствие със задължителните стойности преди заустването им в естествен водоприемник, съгласно всички законови изисквания и най-добрите налични техники

• Стабилизиране на твърдите отпадъци, получени от пречистването на водите, съответстващи на стандартите за опазване на околната среда при тяхното депониране

• Използване на съществуващото оборудване и сгради в максимално възможна степен

• Прилагане на най-добри технологии и практики за оптимизиране на оперативните и капиталовите разходи

• Пълна автоматизация на процесите в ПСПОВ посредством интелигентна система за контрол

Проектът включва и изграждането на нова довеждащата инфраструктура към ПСПОВ. Довеждащата канализация се разделя на два основни потока в зависимост от съдържанието на арсен (As) в тях. Единият е за силно замърсени води, със съдържание на арсен над 300mg/l и постъпват от трите основи производства на Дружеството – Металургично производство, Рафинерия за катодна мед и Производство сярна киселина. Тези води ще постъпват в новопроектирани буферни резервоари. Слабо замърсените води, със съдържание на арсен под 300mg/l ще постъпват в съществуващите буферни резервоари на входа на ПСПОВ.

Основните предимства след реконструкцията и модификацията на ПСПОВ са:

• намаляване на обема на опасните твърди утайки, получени от пречистването на по-голям обем отпадъчни води, при което се удължава живота на съществуващото депо за утайки

• спазване нормите на заустване на пречистените води в естествен водоприемник

• получаване на стабилна кристална форма на арсена, получен при пречистването, позволяваща депониране с подобрено поведение срещу излужване

• третиране на по-голямо количество отпадъчни вода, с по-големи съдържания на сулфати, флуориди, арсен и тежки метали в нея;

Реконструираната ПСПОВ също така ще включва и инсталация за третиране на индустриални утайки, подлежащи на неутрализация и/или обезводняване, преди депонирането им.

Всички гореописани дейности са в съответствие на директивите на Европейската комисия и на Съвета на Европа в областта на опазване на околната среда. Качеството на твърдите утайки /кекове, след промивка и обезводняване/, трябва да бъде в съответствие с нормите за тест на излужване на зърнестия отпадък, приложим за депа за опасни отпадъци, представени в таблицата в т. 2.4.1 на Приложение към Решение на Съвета (2003/33/ЕО) от 19 декември 2002 г. за определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа, съгласно чл. 16 и Приложение II към Директива 1999/31/ЕО, както и други критерии, представени в т. 2.4.2 от същото Приложение. Излужването на отпадъка се извършва съгласно EN 12457 - 2.

По-бързото реализиране на строежа ще допринесе за решително намаляване на вредните емисии във въздуха и водата в региона и е от голямо значение за опазване на околната среда.

Преките финансови загуби на дружеството ще накърнят и особено важния държавен и обществен интерес от осигуряване на постъпления в държавния бюджет.

Като се съобразих с гореописаните мотиви и с оглед предотвратяване на значителна вреда с цел - да се осигури безопасността за живота и здравето на гражданите и осигуряване на значими постъпления в държавния бюджет, на основание чл.60, ал.1 и ал.2, както и чл.90, ал.2, т.2 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА

ДОПУСКАМ:

Предварително изпълнение на Разрешение за строеж № 12/28.06.2024г., издадено от Главен архитект на Община Златица на името на "Аурубис България" АД, за обект: "Реконструкция и модификация на Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води – етапно строителство
Етап 1 - Съоръжения и сгради за пречистване на води и обезводняване на утайки
Етап 2 - Съоръжения и сгради за скородитно стъпало и индустриални утайки "

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването и, чрез Кмета на Община Златица пред Административен съд – София област.

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му по реда на АПК, чрез кмета на Община Златица пред Административен съд – София област, независимо от оспорването на заповедта в останалата и част.

За Кмет на Община Златица:
Илия Македонски
Заместник-Кмет на Община Златица
на основание Заповед №25/26.06.2024г.
на Кмета на Община Златица